


DARBA APRAKSTS TV-6-1-44	Kontroles objekts Brūģis	Datums 2006-04-19	
		Versija 1	
	Darba veids Iesegšana	Izstrādāja Nikolajs Zaičenko	

Nr. p. k.	PĀRBAUDES KRITĒRIJI
1	2
1.	ATBILSTĪBA PROJEKTAM <i>(Pārbaude tiek veikta līdz darbu uzsākšanai)</i>
1.1.	Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm u. t. t.) jāatbilst projekta prasībām.
1.2.	Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas.
1.3.	Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu jāaskaņo ar projektētāju.
2.	IZMANTOJAMO MATERIĀLU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta pieņemot materiālus un darba gaitā)</i>
2.1.	Visi izmantojami materiāli ir atbilstoši projektam.
2.2.	Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā uzrādītajiem, bet ir tiem analogi, drīkst tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju vai pasūtītāju.
3.	TEHNOLOĢIJAS PRASĪBAS <i>(Pārbaude tiek veikta darba gaitā)</i>
3.1.	Brūģēšanas darbus drīkst uzsākt tikai pēc pilnīgas pamatnes sagatavošanas.
3.2.	Nav pieļaujama apakšbrūģa klātnes izrakšana dziļāk par noteikto profilu.
3.3.	Nogāzes jāplānē ar latu, ievērojot projektā paredzētos slīpumus.
3.4.	Pamatnes virsma pirms brūģēšanas darbu uzsākšanas jānolīdzina un jānoblietē.
3.5.	Šķembu pamatojums, ja tāds paredzēts saskaņā ar projektu, jāizveido noteiktajā biezumā, jānoblietē un jāskalo ar ūdeni.
3.6.	Pievestot materiālus ar ķeru, atļauts braukt pa brūģa pamatu, novietojot brūģa gultnē dēļus.
3.7.	Brūģakmenis jāielīdzina gultnes smiltis apmēram 1/3 no to augstuma tā, lai akmeņu aukšgali paliktu 10 – 30 mm virs projektā paredzētā augstuma, brūģa blietēšanai.
3.8.	Ik pēc katru 50 m ² nobruģēšanas brūģi blietē ar smagu blieti.
3.9.	Pirms blietēšanas brūģis jāaplej.
3.10.	Pēc brūģēšanas brūģi apber ar 15 – 25 mm biezu tīras, rupjas grunts kārtu.
4.	DARBU KVALITĀTE <i>(Pārbaude tiek veikta darbu gaitā un pēc darbu izpildes)</i>
4.1.	Par brūģa blīvumu pārliecinās kustinot starp brūģa akmeņiem iebāztu lauzni – lauzni kustinot, jāizceļas apmēram 1/2 m ² lielam brūģa laukumam.
4.2.	No atsevišķiem sitieniem ar laužņa strupo galu brūģakmeni nedrīkst iegrimt.